

# これが心配、新青森駅

～車椅子使用者の立場から～

## 1. エレベーター

エレベーターは使いやすい所にあるか、いつでも自由に使えるか

## 2. トイレ

トイレは広いか、必要なものがそろっているか、内部設備の配置は適切か

## 3. 車道と歩道との段差

道路と歩道の段差は処理されているか

## 4. スロープ

スロープは広くて判りやすい所にあるか

## 5. 車の乗り降り場所

駅前の車の乗り降りはスムーズにできるか、屋根はあるか

## 6. 災害時

災害時の誘導は判りやすいか、考えられているか

## 7. テナント

テナント店へは車いすでも楽に入店できるようなスペース確保の指導を

# できてからでは遅い!

できる前に私たちの意見を聞いてください。

自立生活センター Ping あおもり

事務局長 西谷(アクセス隊長)

TEL 017-761-2745

## 1. トイレ

### ○入り口について

1. 「引き戸」がいい。「開き戸」はダメ。
2. 開閉方法は、タッチパネルで開く自動式が一番いい（写真1）。手動式にする場合、開いた状態でロックされない（自然に閉まってくる）戸はダメ。



### ○室内について

1. 入り口から便座までの動線を確保して欲しい。洗面台が便座の正面直線上にある（写真2）と、便座に近づくことが難しい。やむを得なく洗面台が正面にある場合は便座から車椅子1台分以上離して欲しい。
2. 便座は壁から少し離して欲しい（左右に関して）。近すぎる（写真3）と肘や膝が壁にぶつかって、体勢保持が難しい。
3. 車椅子で180度方向転換できるくらいのスペースが必要。
4. カーテンがあるといい（写真4）介助者と一緒に入る人には必要。
5. 洗面所の鏡は大きめのタイプがいい。
6. ベッドを設置して欲しい。



## 2. エレベーター

1. 車椅子2台入るくらいの広さは最低限必要。
2. 操作ボタンを低い位置にも取り付けてほしい（写真5）。
3. 奥の壁に大きめの鏡をつけて欲しい（写真5）。

## 3. その他

1. タクシープールにルーフが必要。  
出来れば、駅舎までの道にも付けて欲しい。

